

**ZATWIERDZAM :**

**PREZES ZARZĄDU**

**Piotr Reimer**

**Długie Stare, dnia 09.08.2017 r.**

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare  
Spółka z o.o.  
Długie Stare, ul. Wiosenna 5  
64-100 Leszno  
tel. (0-65) 5202670, fax (0-65) 5338160  
NIP 697-00-20-868 REGON 410249475

**Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.  
64-100 Długie Stare ul. Wiosenna 5,**

**Ogłasza przetarg na dostawę zbiornika na olej napędowy,  
do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji paliwa.**

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

- zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy
- poj. 5000 l.
- średnica: max 240 cm.
- wys. max: 220 cm
- wyposażenie min.:
  - Zegarowy wskaźnik poziomu cieczy
  - System monitoringu przestrzeni między płaszczowej
  - Zamykana na zamek i klucz szafa dystrybucyjna
  - Odpowietrznik w zbiorniku wewnętrznym
  - Właz rewizyjny w zbiorniku wew. min 60 cm.
  - Przyłącze uziemienia
  - Elektroniczny system przeciwpzepelnieniowy
  - Uchwyt nalewka
  - Elastyczny przewód ssawny z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym.
  - Króciec wlewowy do napełniania urządzeń
  - Elektryczna pompa łopatkowa z filtrem siatkowym
  - Przewód tłoczny
  - Filtr paliwa z głowicą min. 70l/min
  - Przepływomierz (licznik pulsacyjny do ON)
  - Pistolet automatyczny, przepływ min. 70l/min. z przyłączem
  - Sterownik (spełniający funkcję jednostki zarządzającej, umożliwiający autoryzację pojazdów) **wraz z pakietem startowym i oprogramowaniem SMDP**

**2. Dostarczone urządzenie musi posiadać :**

- Poświadczenie wytwórcy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
- Deklarację zgodności z normą EN 13341:2005+A1:2011
- Certyfikat CE
- Dokumentację techniczno ruchową
- Instrukcję obsługi zbiornika
- Opinię p.poż
- Instrukcję BHP
- Oświadczenie o zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 18.09.2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

**3. Warunki dodatkowe które zapewnia dostawca:**

- Transport wraz z montażem we wskazane miejsce przez zamawiającego
- Kalibrację urządzenia
- Uruchomienie i przeszkolenie użytkowników
- Serwis gwarancyjny min 24 miesiące
- Umowa na serwis pogwarancyjny.

**4. Termin realizacji zamówienia:**

14 dni od dnia podpisania umowy.

**5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:**

Cena - 100 %

**6. Termin i sposób przekazania oferty:**

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr.1, **do dnia 21.08.2017r. do godz. 12:00** w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

**„Oferta na dostawę zbiornika na olej napędowy, nie otwierać przed dn. 21.08.2017 r. godz. 12:00”**

**7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :**

- Wojciech Majorczyk/ tel : 65 5338627 / sekr. 65 5202670 / kom : 607046612

**8. Zastrzeżenia**

- Przetarg nie jest zamówieniem publicznym i nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Opracował:

Krzysztof Piwoński

Specjalista ds. inwestycji



Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare

Spółka z o.o.

Długie Stare, ul. Wiosenna 5

64-100 Leszno

tel. (0-65) 5202670, fax (0-65) 5338160

NIP 697-00-20-868 REGON 410249475